





Energetikai szakreferens riport kivonata

2018



Vezető energetikus:
Dr. Talamon Attila
EA-01-065/2016
Winergy Mérnökiroda

Megfelel a következőknek:
- 27/2012 EU irányelv
- 2015. évi LVII törvény
- 122/2015 (V.26) Korm. Rend.

Energiahordozók éves szintű részarányos összehasonlítása (teljes vállalkozás)



Energiahordozók költségeinek éves szintű részarányos összehasonlítása (teljes vállalkozás)



Energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiamegtakarítás

1. számú intézkedés		
1.	Intézkedés műszaki tartalma	Fémhalogén lámpák cseréje dimmelhető LED lámpákra
2.	Érintett műszaki rendszer	Gyártócsarnok terület (N-T-1-3) világításkorszerűsítés
5.	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	3815885 HUF/év
2. számú intézkedés		
1.	Intézkedés műszaki tartalma	Fémhalogén lámpák cseréje LED lámpákra
2.	Érintett műszaki rendszer	Gyártócsarnok terület (ARP forgácsfeldolgozás) világításkorszerűsítés
5.	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	463357 HUF/év
3. számú intézkedés		
1.	Intézkedés műszaki tartalma	Fémhalogén és fénycső lámpák cseréje LED lámpákra
2.	Érintett műszaki rendszer	Gyártócsarnok kompresszor házak
5.	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	1130490 HUF/év
4. számú intézkedés		
1.	Intézkedés műszaki tartalma	Ajtó, ablak, födém, tető, csere, hőszigetelés, fűtés, klimatizálás, modernizálás
2.	Érintett műszaki rendszer	Iroda részleg komplett felújítása
5.	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	4500000 HUF/év

Szemléletformálási intézkedések adatai

	1. számú intézkedés	2. számú intézkedés
1. Tevékenység leírása	Központi monitoron futó plakátok, és energiahatékonysággal kapcsolatos információk bemutatása	Oktatások
2. Helyszíne	Központi étkező/kantin	Oktató terem
3. Gyakorisága (db/év)	Folyamatos	10
4. Élettartam (év)	1	1
5. Aktív módon elért résztvevők száma	0	522
6. Passzív módon elért résztvevők száma	530	0
7. Támogatás igénybevételre került a megvalósításhoz	nem	nem

